

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číslo: od Trati 638/1

PSČ, místo: 463 34 Hrádek nad Nisou

Typ budovy: BD

Plocha obálky budovy: 3963,08 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³

Celková energeticky vztáhná plocha: 4453,20 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

382,3

89,1

OCENĚNÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení / klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MJWh/rok



■ Soustava CZT - 99% - 364,8
■ Elektrina ze sítě - 17,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava vzhledu Teplá voda Osvětlení

U_{en} W/(m²·K)

Díleč dodané energie Měrné hodnoty kWh/m² rok



0,48

57

25

4

Hodnoty pro celou budovu
MJWh/rok

252,3

112,5

17,5

Zpracovatel: Ing. Milošlav Příbyl

Kontakt: mobil: 773 164 628

e-mail: cead@seznam.cz

Osvědčení č.: 1123

Vyhotoveno dne: 25.02.2014

Podpis