

podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Bytový dům v Liberci, Duhová 1181
Investor: Společenství vlastníků Duhová 1181



Evidenční číslo z evidence o provedených činnostech energetických specialistů: **53304.0**

Zpracovatel:

Miroslav Šablík
Záhumení 835
766 01 Valašské Klobouky

e-mail: ivanasablikova.vk@seznam.cz

Tel.: 577 321 306, 734 584 587

č. osvědčení: 0995

UKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

daný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Duhová 1181**

PSČ, místo: **460 06 Liberec 6 - Rochlice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2588,57 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,40 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **2123,13 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

275,0


320,1

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 265,7
■ Elektrina ze sítě - 9,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B						Dop.	
C	Dop.	82 Dop.				43	4
D	0,43						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		174,9				91,4	8,6

Zpracovatel: Miroslav Sáblik

Kontakt: E-mail: ivanasablikova.vk@seznam.cz

Tel.: 577 321 306, 734 584 587

Osvědčení č.: 0995

Vyhotoveno dne: 30.01.2017

Podpis:

