

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Libušina 330

PSČ, obec: 460 01 Liberec

K.ú., parcelní č.: Nové Pavlovice [682161], 605/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5473,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

51

Velmi
úsporná

B

77

Úsporná

C

102

Méně úsporná

D

147

Nehospodárna

E

192

Velmi
nehospodárna

F

237

Mimořádně
nehospodárna

G

B
74

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 466,8 (93 %)
- Elektřina - 36,9 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,85 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

49 kWh/(m²·rok)



Vytápění

64 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Libuše Šafářová

Osvědčení č.: 1256

Kontakt: info@a-energie.cz

Ev. č. průkazu: 664355.0

Vyhotoveno dne: 05.12.2024

Podpis:

