

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. č. 633/1, k.ú. Liberec, parc. 633/1

PSČ, místo: Liberec

K.ú., parcelní č.: Liberec (682039), 633/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1353

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

67

A
64.4

Velmi
úsporná

B

100

Úsporná

C

134

Méně úsporná

D

192

Nehospodárná

E

250

Velmi
nehospodárná

F

309

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 64.1
■ Energie okolního prostředí: 23.4
■ elektřina: 8.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.27 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

15.6 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

71.2 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

21.5 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

2.69 kWh/(m²·rok)

D



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

43.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.45 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková

Osvědčení č.: 1797

Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne:

Podpis: