

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Seniorů, 1616 / 5

PSČ, místo: 46311, Lbereg

K.ú., parcelní č.: Vratislavice nad Nisou (785644), 2209/75

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 985

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

61.9

Velmi
úsporná

B

92.9

Úsporná

C

124

Méně úsporná

D

178

Nehospodárná

E

232

Velmi
nehospodárná

F

286

Mimořádně
nehospodárná

G

D
173


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 139.8
■ elektřina: 11.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.48 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

84.5 kWh/(m²·rok)



Vytápění

104 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-

-



Nucené větrání

0.00 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

38.4 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

11.7 kWh/(m²·rok)

G

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 517581.0

Vyhotoveno dne: 07.07.2023

Podpis: